Wskaźniki Wpc i αDH za rok 2025

Milicki System Ciepłowniczy, wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej $W_{p,c}$ dla sieci ciepłowniczej, bez względu na ilość i rodzaj źródeł ciepła oraz technologii wykorzystywanych do wytwarzania i dostarczania ciepła do odbiorcy końcowego:

$$W_{P,c} = \frac{(W_{P1} \times H_{Ch1}) - (W_{el} \times E_l)}{Q_{Kc,i}}$$

WP1 - Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla gazu
HCh1 - Energia chemiczna zużytego gazu (wg wartości opałowej) w przedsiębiorstwie energetycznym
Wel - Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej
El - Energia elektryczna wytworzona w elektrowni/elektrociepłowni

WPc = 0,327

Udział procentowy ciepła dostarczonego, w ciągu roku kalendarzowego, do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w instalacjach odnawialnego źródła energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego:

αDH = 94,51 %

	Produkcja [GJ]	Struktura [%]
Ciepło z kogeneracji	72 128	97,74%
Ciepło pochodzące z OZE	0	0,00%
Ciepło odpadowe	0	0,00%
Pozostałe źródła ciepła	1 669	2,26%
Razem	**73 797**	**100,00%**

Signature Not Verified
Digitally signed by JACEK TOMASZ BRZOZOWSKI
Date: 2026.02.25 23:49:39 CET